

**ПАСПОРТ  
ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА И УСЛУГ**

*Областное государственное бюджетное профессиональное  
образовательное учреждение  
«Ульяновский техникум отраслевых технологий и дизайна»  
(ОГБПОУ УТОТиД)*

*г. Ульяновск, ул. Любови Шевцовой, дом 55*

**НА ДОСТУПНОСТЬ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ  
И МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ**

(заключение по обследованию объекта социальной инфраструктуры)

Председатель правления  
Ульяновская городская  
общественная организация  
инвалидов общего  
заболевания Ульяновской  
области ООО «Всероссийское  
общество инвалидов (ВОИ)»



Латипова Е.П.

г. Ульяновск, 2022

В данном заключении представлена информация о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры, оформленная в «Паспорте доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)», для инвалидов и других маломобильных групп населения с целью принятия управленческих решений обеспечивающих их доступность, согласно методическому пособию «Методика паспортизации и классификации объектов и услуг с целью их объективной оценки для разработки мер, обеспечивающих их доступность» по Приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2012 г. № 627.

Заключение на обследование разработано по результатам экспертной оценки уровня доступности объекта и соблюдения нормативно-правовых документов в архитектурной, строительной и градостроительной отрасли, а также социальной политике.

Состояние объекта оценено как доступно условно (ДУ).

Рекомендуем следующие мероприятия по обустройству и адаптации объекта:

- проведение ремонтных работ в соответствии с установленной нормативной и технической документацией: СП 59.13330.2012;

- организация ситуационной помощи инвалиду (другому маломобильному человеку) со стороны сотрудников учреждения для получения услуги на объекте, в том числе при использовании дополнительных технических средств.

**Обозначения и сокращения, используемые в заключении  
(Паспорте ОСИ):**

**Формы инвалидности**

<b>Г</b>	Инвалиды с нарушениями слуха
<b>К</b>	Инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках
<b>О</b>	Инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата (ОДА)
<b>С</b>	Инвалиды с нарушениями зрения
<b>У</b>	Инвалиды с нарушениями умственного развития

**Состояние доступности объекта (зоны)**

<b>ДП</b>	Доступно полностью
<b>ДП - В</b>	Доступен полностью всем
<b>ДП - И</b>	Доступен полностью избирательно
<b>ДЧ</b>	Доступно частично
<b>ДЧ - В</b>	Доступен частично всем
<b>ДЧ - И</b>	Доступен частично избирательно
<b>ДУ</b>	Доступно условно
<b>ВНД</b>	Временно недоступно
<b>Х</b>	Не предназначен для посещения инвалидами

**Вариант организации доступности объекта  
(формы обслуживания)**

<b>А</b>	Доступность всех зон и помещений - универсальная
<b>Б</b>	Доступны специально выделенные участки и помещения
<b>ДУ</b>	Доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно
<b>ВНД</b>	Не организована доступность
<b>ТСР</b>	Технические средства реабилитации
<b>МГН</b>	Маломобильные группы населения (инвалиды всех категорий)



## ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА И УСЛУГ №1

### 1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Ульяновский техникум отраслевых технологий и дизайна».
- 1.2. Адрес объекта: 432027, г. Ульяновск, ул. Любви Шевцовой, дом 55.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 4 этажа, 4178,5 кв.м
  - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 10283 кв.м
- 1.4. Год постройки здания: 1980 г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего и капитального по мере финансирования в 2024-2025г.г.
- 1.6. Название организации: Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Ульяновский техникум отраслевых технологий и дизайна» (ОГБПОУ УТОТИД).
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 432027, г. Ульяновск, ул. Любви Шевцовой, дом 55.
- 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление (Свидетельство от 08.07.2015 г., запись регистрации №73-73-01/207/210-019).
- 1.9. Форма собственности государственная.
- 1.10. Территориальная принадлежность: региональная.
- 1.11. Вышестоящая организация: Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области.
- 1.12. Адрес вышестоящей организации: 432011, г. Ульяновск, ул. Спасская, д.18 а.

### 2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности: образование.
- 2.2. Виды оказываемых услуг: образовательная деятельность.

2.3. Форма оказания услуг: на объекте.

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории.

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 450 человек.

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: да

### 3. Состояние доступности объекта

#### 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

трамвай № 22, № 9 остановка «Строительный колледж»; маршрутное такси № 43,67, 71, 94, 91 остановка «Строительный колледж»;

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет

#### 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта:

- до остановки маршрутных (автобусов) такси 150 м.;

- до трамвайной остановки - 320 м.

3.2.2. Время движения (пешком): 5 мин.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да.

3.2.4. Перекрестки: регулируемые светофорами.

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: визуальная.

3.2.6. Перепады высоты на пути: нет.

Их обустройство для инвалидов на коляске: да.

3.2.7. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов <b>объекта</b> и имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов
1.	Выделенные стоянки автотранспортных средств, для инвалидов	<i>Отсутствуют</i>
2.	Возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в объект, в том числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью работника объекта	<i>Возможность посадки в транспортное средство и высадки из него В том числе с использованием кресла – коляски имеется, Доступность может быть обеспечена при необходимости, с помощью работника объекта</i>
3.	Возможность самостоятельного передвижения на территории объекта в целях доступа в месту предоставления услуги, в том	<i>Возможность предоставлена</i>

	числе с помощью работников объекта, предоставляющего услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски	
4.	Сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения, и возможность самостоятельного передвижения по территории объекта	<i>Сопровождение инвалидов с нарушениями функции зрения обеспечивается штатными соц. работниками и тьюторами ПОО, возможность самостоятельного передвижения инвалидов со стойким нарушением зрения в помещениях здания объекта обеспечивается не на всей территории (помещениях) ПОО</i>
5.	Содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него, информирование инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта	<i>Содействие инвалиду при входе в объект и информирование о доступных маршрутах обеспечивается работником (тьюторами, соц. работниками соц. педагогом и др.). Входная площадка в здание ПОО, оборудована навесом, водоотводом, размеры входной площадки соответствуют установленным требованиям; поверхность покрытия пандуса и входной площадки твердая, скольжения не допускает. Ширина дверных проёмов входной группы соответствует нормативным требованиям; пороги, затрудняющие движение инвалидов с нарушениями опорно-двигательной системы, отсутствуют.</i>
6.	Надлежащее размещение носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой для получения услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Возможность беспрепятственного доступа к местам (учебным помещениям) для обучения инвалидов обеспечивается наличием и размещением в вестибюлях, холлах и коридорах ПОО, определенных носителей информации: - таблицы с выпуклыми надписями или шрифтом Брайля при входах в помещения, - рельефные поэтажные планы на лестничных площадках, в вестибюлях и лифтовых холлах.
7.	Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в	<i>Допуск может быть обеспечен по необходимости, при наличии соответствующих документов</i>

	порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	
8.	Адаптированные лифты	<i>Отсутствуют</i>
9.	Поручни	<i>Наружная лестница центрального входа и пандус оборудованы с обеих сторон поручнями округлого сечения диаметром 0,06 м., установленными на расстоянии не менее 0,4 м от боковой стены помещения, на высоте не более 1,1 м и не менее 0,85 м.</i>
10.	Пандусы	<i>Наружная лестница центрального входа дублирована пандусом, поперечный уклон в пределах 1-2%.</i>
11.	Подъемные платформы (аппарели)	<i>Отсутствует</i>
12.	Раздвижные двери	<i>Отсутствуют</i>
13.	Доступные санитарно-гигиенические помещения	<i>На первом этаже учебного корпуса оборудовано два санитарно-гигиенических помещения для маломобильных обучающихся с расширенными дверными проёмами и специализированным оборудованием.</i>
14.	Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	<i>Ширина дверных проёмов в специализированной аудитории и по пути следования соответствует нормативам. Ширина пути движения (в коридоре) более 1,8 м; пространство для поворота и разворота инвалиду на кресле-коляске обеспечено.</i>
15.	Дублирование необходимой для инвалидов по слуху зрительной информацией	<i>Имеются световые указатели аварийного выхода. Визуальные указатели, световые табло, система световой сигнализации имеются</i>

### 3.2.8. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых услуг и имеющихся недостатков в обеспечении условий их доступности для инвалидов

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов услуг	Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых услуг и имеющихся недостатков в обеспечении условий их доступности для инвалидов
1.	Наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	<i>Имеется</i>

2.	Оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	<i>Обеспечивается администрацией ПОО</i>
3.	Предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	<i>Услуга (помощь) инвалидам по слуху с использованием русского жестового языка осуществляется штатным сурдопереводчиком ПОО, по необходимости может быть обеспечен дополнительно доступ тифлопереводчика</i>
4.	Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	<i>Имеются</i>
5.	Адаптация официального сайта организации, предоставляющей услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	<i>Обеспечивается</i>
6.	Обеспечение предоставления услуг тьютора	<i>Обеспечивается, в штатном расписании имеются должности тьютора</i>
7.	Предоставление бесплатно учебников, учебных пособий, иной учебной литературы, а также специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования	<i>Обеспечивается</i>
8.	Оказание работниками организации, предоставляющей услуги в сфере образования, иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению услуг в сфере образования и использованию объектов наравне с другими лицами	<i>Обеспечивается</i>

### 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания \*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**				
		Г	К	О	С	У
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП - В	ДП - В	ДП - В	ДП - В	ДП - В
2	Вход (входы) в здание	ДП - В	ДП - В	ДП - В	ДП - В	ДП - В
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП - В	ДЧ-И	ДЧ-И	ДЧ-И	ДП - В
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП - В	ДЧ - И	ДЧ - И	ДЧ - И	ДП - В
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП - В	ДП - В	ДП - В	ДП - В	ДП - В
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП - В	ДП - В	ДП - В	ДП - В	ДП - В

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

### 3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере образования: Состояние доступности объекта оценено как ДУ.

*В целях достижения необходимого результата по обеспечению доступности для маломобильных групп населения в соответствии с требуемыми нормами на объекте необходимо выполнить следующие мероприятия:*

1. Оборудовать на территории автомобильную стоянку для транспортных средств подвозящих обучающихся инвалидов.

2. Обустроить пристенными поручнями лестницы на третий и четвертый этажи, выделить ступени контрастным цветом.

3. Обустроить остальные учебные классы (обеспечить специальным оборудованием, а также обеспечить физическую доступность).

4. Заменить (обновить) тактильные полосы в вестибюле ПОО.

#### 4. Управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Требуется замена асфальтного покрытия центрального проезда (дороги) и центральной площадки перед зданием ПОО. Требуется обустройство автомобильной стоянки для транспорта, подвозящего инвалидов
2	Вход (входы) в здание	Требуется косметический ремонт пола в тамбуре учебного корпуса здания ПОО
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Требуется замена (обновление) тактильных направляющих полос в центральном вестибюле, коридорах и рекреациях здания ПОО
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Требуется проведение текущего ремонта в помещениях, предназначенных для обучения, социально - психологической адаптации и отдыха инвалидов: Приобретение дополнительно, специальной мебели и оборудования
5	Санитарно-гигиенические помещения	Имеются частично: - нет отдельной душевой в спортивном зале для девочек; - нет кабины для гигиены для девочек
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Требуется индивидуальное решение с ТСР: - установка системы оповещения и управления эвакуацией - установка средств информирования и телекоммуникации

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**4.2. Период проведения работ:** 2023 г. в рамках исполнения государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на условиях софинансирования

(указывается наименование документа: программы, плана)

**4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:** установка средств информирования и телекоммуникации, приобретение специальной мебели. Обеспечение ДЧ-И (К, О, С, Г, У).

#### **4.4. Доступность предоставляемых услуг для инвалидов**

№ п \п	Управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации	Рекомендации по обеспечению доступности предоставляемых услуг (сроки и объем работ)
1	Предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	В штатном расписании сурдопереводчик, тифлопереводчик отсутствуют, допуск на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика обеспечен

**4.5. Для принятия решения требуется (не требуется):**

согласование с не требуется.

**4.6. Информация обновлена на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата «25» января 2021 г., информационный портал Государственной программы «Доступная среда» [www.zhit-vmeste.ru](http://www.zhit-vmeste.ru) (Жить вместе), <http://zhit-vmeste.ru/map/> (Карта доступности объектов).**

(наименование сайта, портала)

### **5. Особые отметки**

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте социальной инфраструктуры) к ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ (ОСИ) «9» ноября 2022 г.,
2. Акта обследования объекта социальной инфраструктуры к ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ «9» ноября 2022 г.
3. Решения Комиссии по проведению обследования и паспортизации от «9» ноября 2022г.